

廃棄物処分場の場内水を排水処理施設で放流基準を下回る水質まで浄化処理し、海域へ放流しています。なお、CODとSSについては法規則の値よりはるかに低い自主基準値を設定しています

平成21年度 響灘西部排水処理施設 放流水分析結果

分析項目	単位	放流基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	定量下限値
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.1	施設の改修工事のため処理・放流を行っていません	浮桟橋によってできるだけの廃棄物を浮桟橋で埋立できるように処理・放流は行っていません		ND	ND	ND	当社が設定する場内の管理水位より低かったです	当社が設定する場内の管理水位より低かったです	当社が設定する場内の管理水位より低かったです	当社が設定する場内の管理水位より低かったです	当社が設定する場内の管理水位より低かったです	当社が設定する場内の管理水位より低かったです	0.01
シアン化合物	(")	1				ND	ND	3.5							0.1
有機りん化合物	(")	1				ND	ND	ND							0.1
鉛及びその化合物	(")	0.1				ND	ND	ND							0.01
六価クロム化合物	(")	0.5				ND	ND	ND							0.05
ひ素及びその化合物	(")	0.1				ND	ND	ND							0.01
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	(")	0.005				ND	ND	ND							0.0005
アルキル水銀化合物	(")	検出されないこと				不検出	不検出	不検出							0.0005
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	(")	0.003				ND	ND	ND							0.0005
トリクロロエチレン	(")	0.3				ND	ND	ND							0.03
テトラクロロエチレン	(")	0.1				ND	ND	ND							0.01
ジクロロメタン	(")	0.2				ND	ND	ND							0.02
四塩化炭素	(")	0.02				ND	ND	ND							0.002
1,2-ジクロロエタン	(")	0.04				ND	ND	ND							0.004
1,1-ジクロロエチレン	(")	0.2				ND	ND	ND							0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン	(")	0.4				ND	ND	ND							0.04
1,1,1-トリクロロエタン	(")	3				ND	ND	ND							0.3
1,1,2-トリクロロエタン	(")	0.06				ND	ND	ND							0.006
1,3-ジクロロプロペン	(")	0.02				ND	ND	ND							0.002
チウラム	(")	0.06				ND	ND	ND							0.006
シマジン	(")	0.03				ND	ND	ND							0.003
チオベンガルブ	(")	0.2				ND	ND	ND							0.02
ベンゼン	(")	0.1				ND	ND	ND							0.01
セレン及びその化合物	(")	0.1				ND	ND	ND							0.01
ほう素及びその化合物	(")	230				0.4	-	0.9							0.1
ふっ素及びその化合物	(")	15				1.8	-	1.5							0.2
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(")	100				2.0	3.0	3.3							0.1
水素イオン濃度 (pH)	(-)	5.0~9.0				7.9	6.8	7							-
化学的酸素要求量 (COD Mn)	(mg/L)	20				6.8	17	16							0.5
溶解性COD Mn	(")	-				-	-	-							0.5
溶存酸素量	(")	-				8.3	7.9	7.9							0.5
浮遊物質 (SS)	(")	20				ND	ND	ND							1
ノルマルヘキサン抽出物質量	(")	5				ND	ND	ND							0.5
フェノール類含有量	(")	5	ND	-	ND	0.5									
銅含有量	(")	3	ND	-	ND	0.1									
亜鉛含有量	(")	2	ND	-	ND	0.1									
溶解性鉄含有量	(")	10	ND	-	ND	1									
溶解性マンガン含有量	(")	10	ND	-	ND	1									
クロム含有量	(")	2	ND	-	ND	0.05									
大腸菌群数	(個/cm ³)	3,000	28	7	0	1									
窒素含有量	(mg/L)	120	5.3	12	18	0.5									
りん含有量	(")	16	0.4	-	0.2	0.05									
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	10	0.0043	-	-	-									
備 考						すべて基準値内	すべて基準値内								

注1.「」は、自主基準「N.D.」は、定量下限値(量ることが可能な最小量(値)又は濃度)未満を表す

単位: m³

(参考)	処理水の放流量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
		0	0	0	75,330	98,000	10,500	0	0	0	0	0	0	183,830